



Note:
 Ubenævnte stikledninger:
 Alle regnvandsstik er Ø160 mm med min. 15‰ fald
 Alle spildevandsstik er Ø160 mm med min. 15‰ fald
 Alle stik for rendestensbrønde er Ø160 mm
 Stikledninger til stopparcel udføres til skel

Skelbrønde placeres 1 m indentor skel
 Alle regnvandsstikbrønde er Ø315 mm med min. 70l sandfang og vændlås
 Alle spildevandsstikbrønde er Ø315 mm rense- og inspektionsbrønde
 Skelbrønde til stopparcel udføres ikke i denne entrepris
 Koter i h.t DVR 90 og alle ubenævnte mål angivet i meter.
 Alle Ø160 - Ø500 mm ledninger udføres i plast. Alle Ø > 500 mm ledninger udføres i beton
 De angivne fald på ledninger er minimum fald.
 Alle PVC-ledninger leveres i klasse SN8
 Alle eksisterende tilslutningspunkter og koter skal kontrolleres og indmåles inden opstart.
 Eksisterende ledningers placering er usikker og skal verificeres inden opstart.

Signalortklarng eksisterende ledninger:
 Eksisterende spildevandsledning - Syddjurs Spildevand
 Eksisterende regnvandsledning - Syddjurs Spildevand
 Eksisterende elledning - TDC/Konstant net/Thia
 Eksisterende fjernvarmeledning - Kolind Fjernvarme
 Eksisterende vandledning - Djurs Vand

Signalortklarng nye ledninger:
 Spildevandsledning
 Ø600 mm rense- og inspektionsbrønd for spildevand
 Ø315 mm skelbrønd for spildevand
 Regnvandsledning
 Ø600 mm rense- og inspektionsbrønd for regnvand
 Ø1000 mm rense- og inspektionsbrønd for regnvand
 Ø315 mm skelbrønd for regnvand inkl. sandfang og vændlås
 Elledning
 Vandledning
 Fjernvarmeledning
 Trykledding for spildevand
 Ø315 mm drænbrønd inkl. kuppelræt, sandfang og Ø80/92 mm drænelledning (DB1)
 Ø315 mm rendestensbrønd inkl. sandfang og vændlås (NBI)
 Belysningsmast

Rev.: Rev. omløbet: Inhl.: Dato:

Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand A/S Sags nr.: 45.742

Byggemodning i Kolind - Lokalanplan 92

Emne: Koordinerende ledningsplan Tegn. nr.: **T(X) 1.20** Rev:

Del 1

Mål: 1:500 Initialer: NWJ
 Format: 60x63 Dato: 2018.10.05 KS-inhælder: ML

Ingeniørfirmaet **VIGGO MADSEN A/S** Carestvej 75, 4. 86 27 39 44
 8000 Aarhus C. Mail: vm@viggo-madsen.dk www.viggo-madsen.dk

TT: 2018.10.05